

Of.030/2013-RBDS3

Paraguaçu Paulista, 10 de outubro de 2013.

Senhor Presidente,

Em atenção ao Ofício nº 0350-2013-C, expedido por Vossa Excelência, informamos que no período e região mencionado no REQUERIMENTO Nº 098/13-SO, registramos 5(cinco) ocorrências referentes a esgotos. Uma, tratava-se de problema interno ao imóvel. As outras 4(quatro), foram decorrentes de obstrução da rede coletora, oriunda de sobrecarga de águas pluviais, que causaram ruptura do Poço de Visita e assoreamento da rede.. Efetuamos a desobstrução, os reparos e estamos monitorando o sistema no local.


Salientamos que a Rede Coletora de Esgotos é dimensionada para suportar com tranquilidade os efluentes de águas servidas dos imóveis, e executamos periodicamente, monitoramento e manutenções preventivas.

No entanto, o principal causador de danos no sistema é o lançamento clandestino de águas pluviais. Essas águas devem ser lançadas às galerias apropriadas. Porém, alguns imóveis praticam tal contravenção, mantendo ralos em seus quintais, conectados ao ramal interno de esgotos, além de caixas sem tampas e/ou tampas sem vedação, tanques descobertos, etc. O segundo principal causador de danos no sistema, é o lançamento de lixo. Nos serviços de desobstrução de rede, é comum encontrarmos materiais sólidos, brinquedos, sacolas plástica, tecidos, calçados, pedras, etc. Para combater o uso inadequado do sistema de esgotos, necessitamos de respaldo da autoridade com poderes de notificação e autuação, qual seja, a Vigilância Sanitária Municipal. Lembrando que o sistema termina no tratamento, que é, também, prejudicado pelo uso inadequado da rede coletora.

Colocamo-nos a disposição dessa conceituada Casa de Leis e reiteramos os nossos sentimentos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Excelentíssimo Senhor
MIGUEL CANIZARES JUNIOR
DD. Presidente da Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista/SP


Edison Augusto Ribeiro Lopes
Gerente de Setor Paraguaçu Paulista

CM Paraguaçu Paulista

Protocolo Data/Hora
17225 18/10/2013 14:53:51
Responsável: 