



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Ofício nº. 339/2019-GAP

Paraguaçu Paulista-SP, 22 de abril de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
Sérgio Donizete Ferreira
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Centro
19700-000 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: Requerimento nº 059/2019 – SO – Vereador Reinaldo Moraes dos Santos.

Senhor Presidente:

Em atenção ao requerimento supracitado, de acordo com a Divisão de Engenharia, o Departamento de Obras e Serviços Públicos e o Departamento de Urbanismo e Habitação, informamos o seguinte:

1) A referida caixa de captação com grelha superficial de ferro foi fechada por dois motivos: a grelha foi furtada e foi substituída pela boca de lobo construída no mesmo local, com capacidade para captar a mesma quantidade de água da caixa;

2) Existe uma linha de tubos de 1.000 mm de diâmetro que desce por essa rua e interliga em uma caixa que conduz as águas pluviais até o corpo receptor. Será iniciado estudo para verificar a necessidade de adequação e ou ampliação de Sistema de Captação e Drenagem neste local.

Certos da atenção de Vossa Excelência, apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.


ALMIRA RIBAS GARMS
Prefeita

ARG/ERS/kes
OF

CM Paraguaçu Paulista

Protocolo 27-140
Data 23/04/2019
Responsável 