



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Resposta do Executivo 6/2023

OFÍCIO Nº 0972/2022-GAP

Protocolo 35584 Envio em 03/01/2023 13:30:51

Paraguaçu Paulista-SP, 21 de dezembro de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
José Roberto Baptista Júnior
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista
19703-060 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: Requerimento nº 379/2022-SO, de autoria do Vereador Ricardo Rio Menezes Villarino.

Senhor Presidente:

Em atenção ao requerimento supracitado, que solicita informações e providências referentes a manutenção dos equipamentos de ar-condicionado no Centro de Especialidades Médica - CEM, de acordo com o Departamento de Saúde, em relação aos questionamentos a, b, c, d, e, as respostas constam no Memorando Interno nº 981/2022, cuja cópia segue anexa.

Certos da atenção de Vossa Excelência, apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

ATS/LTJ/ETNN/lffs
OF



Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Memorando Interno nº 981/2022

Paraguaçu Paulista, 15 de dezembro de 2022.

A/C Excelentíssimo Senhor
Antônio Takashi Sasada
Prefeito Municipal

Assunto: Resposta ao Requerimento 379/2022 – Câmara Municipal

Encaminho a resposta do Requerimento supracitado, onde solicita informações:

Resposta A – Os aparelhos recebem manutenção sempre que solicitado por e-mail ou memorando da coordenação, sendo: 01 APARELHO – 30.000 BTU, 11 APARELHOS – 18.000 BTU, 04 APARELHOS – 12.000 BTU, 11 APARELHOS – 9.000 BTU.

Segundo a coordenadora do CEM existem 07 parelhos que necessitam de manutenção. Sala 10, 11, 20, 22, 31, 33, 37 e recepção.

Resposta B - Os aparelhos recebem manutenção sempre que solicitado por e-mail ou memorando da coordenação. Serviço realizado em 31/03/2022 e 28/09/2022, conforme notas fiscais podem ser consultadas no portal da transparência, <http://sistemas.eparaguacu.sp.gov.br>, 6060/transparencia e 8079/transparencia acessando a aba despesas > despesas por fornecedor. Clicando em fornecedor é possível visualizar notas fiscais, datas e retenções de tributos.

Resposta C – Não existem uma empresa responsável pela manutenção, ela é feita pelo prestador que apresentar o orçamento de menor valor.

Resposta D – As manutenções serão realizadas no ano de 2023, levando em consideração o fim do exercício de 2022, e mediante solicitação com descrição dos problemas que os aparelhos apresentam.

Rua Maria Paula Gambier Costa, 819 – Centro – Paraguaçu Paulista – SP.
Cep: 19.700-021 Fone/Fax: (18) 3361-9910 E-mail: secretariasaude@eparaguacu.sp.gov.br



Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Resposta E : Sim. Contratos e notas fiscais podem ser consultadas no portal da transparência, <http://sistemas.eparaguacu.sp.gov.br>, 6060/transparencia e 8079/transparencia acessando a aba despesas > despesas por fornecedor. Clicando em fornecedor é possível visualizar notas fiscais, datas e retenções de tributos.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer outras informações e subscrevemo-nos.

Atenciosamente

Egydio Tonini Nogueira Neto
Diretor do Departamento Municipal de Saúde

