



Resposta do Executivo 7/2025

Protocolo 40113 Envio em 24/02/2025 11:04:45

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

OFÍCIO Nº 0051/2025-GAP

A Sua Excelência o Senhor
Fábio Fernando Siqueira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista
19703-060 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: **Requerimento nº 0001/2025-SO**, de autoria do Vereador
Daniel Rodrigues Faustino.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo
nº 3535507.414.00001099/2025-48.

Senhor Presidente:

Em atenção ao requerimento supracitado, que solicita informações sobre a iluminação da Avenida 7 de Setembro, em relação aos questionamentos 1 a 3, segue em anexo o Memorando (0043668), com informações do Departamento Municipal de Obras e Serviços Públicos, gestor da política pública em gestão.

Certos da atenção de Vossa Excelência, apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)

Prefeito

Referência: Processo nº
3535507.414.00001099/2025-48

SEI nº 0043233

Resposta do Executivo 7/2025 Protocolo 40113 Envio em 24/02/2025 11:04:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/22543/22543_original.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

Gabinete Do Diretor De Departamento

MEMORANDO

À Senhora

Sueli Aparecida da Silva de Paula

Alegis

(Endereço / Município)

Assunto: **Resposta de requerimento.**

Referência: Caso responda este Memorando, indicar expressamente o Processo nº 3535507.414.00001103/2025-78.

Resposta ao **Requerimento 01/2025:**

- 1-) Na caixa de acesso no trevo de acesso ao novo loteamento, ocorreu um curto na fiação o que ocasionou o não funcionamento dos postes de iluminação da Avenida Sete de Setembro;
- 2-) Foi solucionado o curto no trevo de acesso ao novo loteamento;
- 3-) O serviço já foi reestabelecido.

Resposta ao **Requerimento 06/2025:**

- 5-) Será realizado o serviço de melhorias nos pontos críticos da referida estrada brevemente. Com relação ao cascalhamento será realizado um

estudo para a aplicação em toda a estrada devido aos recursos financeiros a serem empregados nessa demanda.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

Cícero Ribeiro da Silva

Departamento de Obras e Serviços Públicos



Documento assinado eletronicamente por **Cícero Ribeiro da Silva, Diretor de departamento**, em 10/02/2025, às 13:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0043381** e o código CRC **F4229BDD**.

Referência: Processo nº
3535507.414.00001103/2025-78

SEI nº 0043381

