



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

OFÍCIO Nº 0157457/2026-GAP

Resposta do Executivo 91/2026

Protocolo 43272 Envio em 24/04/2026 15:30:45

A Sua Excelência o Senhor
Fábio Fernando Siqueira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista
19703-060 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: **Requerimento nº 96/2026-SO, de autoria do Vereador Otacílio Alves de Amorim Neto.**

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 3535507.414.00003625/2026-95

Senhor Presidente,

Em atenção ao requerimento supracitado, que solicita informações detalhadas sobre as condições estruturais e a manutenção dos equipamentos da sala de odontologia do Centro de Especialidades Médicas (CEM), com ênfase no sistema de climatização, segue em anexo o Ofício nº 233/2026, com informações da Secretaria Municipal de Saúde.

Certos da atenção de Vossa Excelência, apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)

Prefeito

Referência: Processo nº 3535507.414.00003625/2026-95

SEI nº 0157457

Resposta do Executivo 91/2026 Protocolo 43272 Envio em 24/04/2026 15:30:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2026/25015/25015_original.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

OFÍCIO Nº 233/2026- SMS

Ao Senhor

Antônio Takashi Sasada "ANTIAN"

Prefeito

Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Avenida Siqueira Campos, 1430 / Paraguaçu Paulista

Assunto: **Resposta ao Requerimento de Sessão 96/2026.**

Vimos por meio deste, responder ao Requerimento de Sessão 96/2026 do Vereador Otacílio Alves Amorim Neto, conforme segue:

1. O estado de conservação dos equipamentos odontológicos e mobiliário da sala de atendimento no Centro de Especialidades Médicas (CEM) foi avaliado como bom em visita realizada pela direção de odontologia em 08/04/2026.
 2. O aparelho de ar-condicionado da referida sala não encontra-se inoperante. O reparo foi executado há 2 semanas. O pedido de reparo foi feito prontamente, assim que o defeito foi comunicado à direção e precisou apenas aguardar os trâmites usuais do setor de compras.
 3. Com o reparo feito e constatado apenas que era necessária uma limpeza e reposição de um pouco de gás, não se justifica substituição pois o aparelho é seminovo.
 4. A esterilização de materiais é realizada nas salas de esterilização, ambientes apropriados para tal finalidade. Quanto aos impactos, os possíveis materiais mais sensíveis são transferidos para outras salas nesses casos e se houver excessivo desconforto para pacientes, estes são agendados em períodos no início da manhã, com uso de ventilador ou realizados em sala vizinha, frequentemente disponíveis no CEO.
 5. De acordo com consulta ao pessoal auxiliar não houve suspensão de atendimentos.
- Anexo relatório de produção detalhada por mês de Outubro/2025 até a presente data.
- Média mensal: 595 atendimentos individuais em 6 meses, perfazendo uma média aproximada de 100 mensais.

Atenciosamente,

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

GIANNI DI SCHIAVI
Diretor do Departamento de Odontologia

EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO
Secretário Municipal de Saúde



Documento assinado eletronicamente por **Egydio Tonini Nogueira Neto, Secretário Municipal**, em 13/04/2026, às 12:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



Documento assinado eletronicamente por **Gianni di Schiavi, Diretor do Departamento de Odontologia**, em 13/04/2026, às 15:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0159415** e o código CRC **4745510A**.

Referência: Processo nº 3535507.414.00003640/2026-33

SEI nº 0159415

FILTROS: Período: 01/09/2025 a 31/03/2026 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [210162243480009, 703406229248617] - Flavia Marson Cacao de Paula | CBO: 223208 - CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL

Relatório de resumo de produção - Série histórica

Cadastros

Descrição	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	Total
Cadastro domiciliar e territorial	0	0	0	0	0	0	0	0
Cadastro individual	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Produção

Descrição	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	Total
Atendimento domiciliar	0	0	0	0	0	0	0	0
Atendimento individual	0	0	0	0	0	0	0	0
Atendimento odontológico individual	54	89	98	88	50	109	107	595
Atividade coletiva	0	0	0	0	0	0	0	0
Avaliação de elegibilidade e admissão	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcaadores de consumo alimentar	0	0	0	0	0	0	0	0
Procedimentos individualizados	0	0	0	0	0	0	0	0
Síndrome neurológica por Zika / Microcefalia	0	0	0	0	0	0	0	0
Vacinação	0	0	0	0	0	0	0	0
Visita domiciliar e territorial	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	54	89	98	88	50	109	107	595

